

Председатель комиссии
Заведующий МКДОУ № 33 д. Новолисино



/Кобзарева Е.А./

«20» 09 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКДОУ № 33 д. Новолисино
1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская д. 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 956,6 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6703 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта 1972 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального --

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение №33 «Детский сад д. Новолисино».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187024, Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 7.
1.8. Основание для пользования объектом: Распоряжение от 24.02.1997 № 84-р.
1.9. Форма собственности: Муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина д. 32.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 315, 618 остановка «Заводоуправление».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Заводоуправление» 360 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.25
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.15
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1- 4.27
4.2	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.28- 4.31
4.3	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.32- 4.34
4.4	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующего)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.35- 4.36
5	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О)	-	5.1-5.8

		ДУ (К,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1-6.3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Ручка калитки не контрастна на фоне ограждения. В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствует место парковки для инвалидов.

Лестницы не обозначены контрастной маркировкой, лестницы не дублируются пандусом, со стороны стены отсутствуют дополнительные поручни, перед маршем лестниц и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, ступени лестниц нуждаются в ремонте, поручни лестницы расположены на высоте 1,0 м. В покрытии площадок имеются ямы и неровности, перед площадками входов в среднюю и подготовительную группы имеются необозначенные ступени высотой 0,09 и 0,15 м, глубина входных площадок менее 1,5 м (1,0-1,26 м). Ширина дверных проемов входных дверей в подготовительную и среднюю группы в свету менее 0,9 м (0,80 м), высота порогов дверей входов более 0,014 м (0,05 м, 0,06 м, 0,08 м и 0,11 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна, перед дверьми отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания двери основного входа (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверных проемов дверей в тамбурах в свету менее 0,9 м (0,80-0,82 м), в тамбурах имеются пороги высотой более 0,014 м (0,05 м), перед дверьми в тамбурах отсутствует предупреждающий тактильный указатель, размеры тамбуров менее нормативных значений.

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Ширина маршей менее 1,35 м (0,98-0,99 м), поручни расположены на высоте 0,58 и 1,22 м, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина створок двустворчатых дверей, расположенных на пути движения к средней и подготовительной группам, в свету менее 0,9 м (0,60-0,69 м), высота порога двери в коридоре к подготовительной группе более 0,014 м (0,03 м).

Ширина дверных проемов в группах и кабинетах в свету менее 0,9 м (0,78-0,79 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014 м (0,05 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Высота порога на входе в музыкальный зал более 0,014 м (0,04 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна.

Туалетные комнаты и кабины в группах не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования. Ширина дверных проемов в санузлы в свету менее 0,9 м (0,78-0,79 м), высота порогов на входе в санузлы более 0,014 м (0,06-0,07 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» сентября 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «14» сентября 2017 г.